

कार्यालय नगर परिषद बाड़मेर (राज.)


क्रमांक: एफ-20/अग्निशमन/2020/5487


दिनांक : 03.06/2020

अग्निशमन प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिवकर रोड़, बाड़मेर के भवन/परिसर में स्थापित किये गये अग्नि शमन यंत्र/उपकरणों का निरीक्षण कर नगर परिषद बाड़मेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण -पत्र क्रमांक 3629 दिनांक 19.03.2019 को जारी किया गया था, उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-


1. भवन/परिसर तक फायर टेण्डर(अग्निशमन वाहन) धुमने व खड़ा होने के लिये हमेशा पर्याप्त स्थान/रोड़ होने चाहिए।
2. भवन/परिसर में अग्निशमन वाहन में पानी के टेन्क में पानी भरने की व्यवस्था होनी चाहिये।
3. भवन/परिसर में निकास द्वार पर किसी प्रकार अवरोधक नहीं होना चाहिये। निकास द्वार पर निकास द्वार का साईन बोर्ड लगा होना चाहिये।
4. भवन/परिसर में सिस्टम को चलाने हेतु फायर से प्रशिक्षित कार्मिक होना चाहिये।
5. वर्ष में एक बार स्कूल के समस्त बच्चों को अग्निशमन सुरक्षा व बचाव हेतु डेमोस्ट्रेशन हेतु नगर परिषद के अग्निशमन कार्यालय में लाना अनिवार्य होगा जिसका नियमानुसार शुल्क जमा कराया जायेगा।
6. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी। अवधि पूर्ण के बाद पुनः नियमानुसार नवीनीकरण कराना होगा। अवधि पूर्ण होने के एक माह बाद किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
7. उक्त प्रमाण पत्र मौके पर स्थित निर्माण का स्वामित्व/ नियमितीकरण के लिए मान्य नहीं होगा ना ही यह प्रमाण पत्र किसी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन है।
उक्त वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


फायर प्रभारी
नगर परिषद, बाड़मेर


आयुक्त
नगर परिषद, बाड़मेर

G:\omji noc.docx


MANAGER
ST. PAUL SR. SEC. SCHOOL
SHIVKAR ROAD, BARMER (RAJ.)


Principal
St Paul Senior Secondary School
Barmar (Raj.)